



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 02.08.2016r.

DZ/228/VIII/2016

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu nr **DZ/13/2016 „Usługi w zakresie konserwacji i kompleksowej obsługi technicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”**.

W związku z powyższym zmienia się termin składania ofert na dzień 05.08.2016 godz. 13:00, tym samym termin otwarcia ofert zmienia się na dzień 05.08.2016 godz. 13:30.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pytanie nr 1.

Zamawiający wymaga aby oferent wykazał się pracownikami, z uprawnieniami wymaganymi prawem do obsługi konserwacji i napraw Państwa urządzeń technicznych.

Proszę o wyszczególnienie konkretnych, wymaganych przez Państwo uprawnień pracowników. Opis tych uprawnień z SIWZ nie jest zbyt zrozumiały.

Oraz Czy kopie tych uprawnień należy dołączyć do oferty.

Odpowiedź Ad. 1.

Dla elektryka Zamawiający wymaga uprawnień: Świadectwo Kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru dla urządzeń i instalacji z Grupy I - a w tym: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV, oraz powyżej 1 kV, a także zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Dla hydraulika Zamawiający wymaga uprawnień: Świadectwo Kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru dla urządzeń i instalacji z Grupy II - a w tym: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło - czyli kotły parowe i wodne na paliwo stałe płynne i gazowe o mocy pow. 50 kW; sieci i instalacje ciepłne o przesyle ciepła pow. 50 kW ; Przemysłowe urządzenia odbiorcze o mocy pow. 50 kW ; urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze pow. 50 kW; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy pow 50 kW; sprężarki pow. 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza.

Do obsługi gazów medycznych Zamawiający nie wymaga Zaświadczenia o Uprawnieniach z Zakresu Eksploatacji Urządzeń i Instalacji Gazów Medycznych.

Do urządzeń klimatyzacji i wentylacji Zamawiający wymaga: Certyfikat kategorii 1, uprawniający do konserwacji, serwisowania i sprawdzania pod względem wycieków urządzeń freonowych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Kopie w/w uprawnień, poświadczane za zgodność z oryginałem (zgodnie z zapisami SIWZ) należy dołączyć do oferty.

Z-ca DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH
SZPZOK im. Dzieci Warszawy

dr n. med. Andrzej Krupa

P.O. KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO
Szkopek
Małgorzata Szkopek

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

inż. Michał Dolata